



Einsatzbericht Nr. 1



Datum und Uhrzeit	06.01.2019 14:31 Uhr
Einsatzstichwort	B3 – Rauchentwicklung im Gebäude
Einsatzort	Emmering
Fahrzeuge	Emmering 41/1 Emmering 56/1
alarmierte Einheiten	FFW Assling FFW Grafing Polizei BRK

Einsatzbericht

Am vergangenen Sonntag wurden wir am Nachmittag zu einem Einsatz in die Hauptstraße nach Emmering gerufen. Durch die Leitstelle als B3 klassifiziert, wurden zeitgleich die Feuerwehren aus Aßling und Grafing alarmiert.

Bereits beim Eintreffen konnte eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Heizraums/Flurs des betroffenen Anwesens festgestellt werden.

Unser erster, im Gebäude unter schwerem Atemschutz eingesetzter Trupp, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Es handelte sich „lediglich“ um eine starke Rauchentwicklung aufgrund einer defekten Heizanlage. Der Rauch konnte nicht über den Kamin abziehen und verqualmte somit den Heizraum und den angrenzenden Flur.

Da bereits alle Anwohner das Gebäude bereits vor unserem Eintreffen verlassen hatten, wurde der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst nicht benötigt.
Nachdem die Heizung außer Betrieb genommen und die Räume belüftet wurde, konnten wir wieder abrücken.

